

ज्ञापांक.....170

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।

दिनांक :- 25/07/2020

सेवा में,

प्रबंधक

माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल गुण्डी,
आरा, भोजपुर।

विषय :- अग्निशामन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल गुण्डी, आरा, भोजपुर हमारे कार्यालय में दिनांक- 25/07/2020 को माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल गुण्डी, आरा में लगे अग्निशामन यंत्रों को जाँच करने हेतु आँवेदन दिए। तत्पश्चात् माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल गुण्डी, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त अग्निशामन यंत्र क्रियाशील पाया गया। स्कूल भवन के अग्नि सुरक्षा हेतु इन्हे चालु वर्ष 2020-21 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है।


यंत्रों का नाम :-

1. ड्राई केमिकल स्टुगिसर :- नील
2. फोम मेकेनिकल स्टुगिसर :- नील
3. वाटर सि. ओ. टू स्टुगिसर :- नील
4. सि. ओ. टू स्टूगिसर :- 04 अद्द 4.5 किलोग्राम
5. ए. बी. सी. स्टुगिसर :- 16 अद्द 04 किलोग्राम,
6. बालू एवं पानी बाल्टी :- 08 अद्द
7. कम्बल :- 04 अद्द

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाए जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक:- 25/07/2020 से दिनांक:- 24/07/2021 तक के लिए जाँच प्रतिवेदन निर्गत की जाती है।

निर्देश :- दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक-बार इस कार्यालय से अग्निशामक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है। तथा आप अपने माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल गुण्डी, आरा, भोजपुर में वर्ष में दो बार माँक ड्रिल कराना सुनिश्चित करें।


02/07/2021
Principal
Maa Maitrayini Yogini Secondary Scho.,
Gundi, Bhojpur (Ara) Bihar

विश्वामाजुन

25/07/2020
अग्निशाम पदाधिकारी
आरा (भोजपुर)